飲料水検査報告書

発行　平成 26年2月24日

建築物飲料水水質検査業登録番号　広島県09水第3031号

株式会社 日本総合科学

広島県福山市箕島町南丘399番地46

電話（084）981-0181(代表)

受付番号　13JW322665M

採水日時	平成 26年2月18日　10時00分			受付月日	平成 26年2月18日
試料名	井戸水			採水場所	よみがえりの水
依頼所住所	山県郡北広島町有田1547			建築物名	―――
依頼所	（有）千代田住宅設備			所有者名	―――
天候	曇	気温 ――℃	水温 ――℃	採水者	依頼者採取
検査年月日	平成 26年2月18日 ～ 平成 26年2月24日			立会者	―――

検査項目	結果値		基準値
一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下
大腸菌	陰性		検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	mg/L	10mg/L以下
塩化物イオン	5.1	mg/L	200mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.2 未満	mg/L	3mg/L以下
pH値	6.8		5.8～8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	0.5 未満	度	5度以下
濁度	0.1 未満	度	2度以下
	以下余白		

判定　参考として御依頼の項目は、水道法の水質基準に適合します。

検査者